Поз	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса Ед.,кг	Примечание
1	SDC 7-21 N	Регулятор температуры. Контроллер Smile	1		Honeywell
1.1	AF 20	Датчик температуры наружного воздуха	1		Honeywell
1.2	VF20T	Датчик температуры теплоносителя погружной с гильзой WF	1		Honeywell
2	V5016A1101	Клапан 2-х ходовой линейный Ду40, kvs=25м^3/ч, PN16, T=180^{0}C	1		Honeywell
2.1		Электропривод 3-х позиционный V1	1		Honeywell
3	AVD (003H6663)	Регулятор давления «после себя» Ду40, kvs=20м^3/ч, PN16, T=150^{0}C Ррег.=3-12бар	1		DANFOSS
4	Stratos–Z 30/1-12	Насос циркуляционный системы ГВС G=6.44 м^3/ч, H=7.7 м, 1~230В, 50Гц, P1=0,31Вт, I=1,37А	2		WILLO (1 рабочий,1 резервный на складе)
5	КШ.Ц.Ф.125/100.016.02	Кран стальной шаровой фланцевый Ду125, PN16, Тмах=200^{0}C	2		LD
6	КШ.Ц.Ф.080/065.016.02	Кран стальной шаровой фланцевый Ду80, PN16, Тмах=200^{0}C	2		LD
7	КШ.Ц.Ф.065/050.016.02	Кран стальной шаровой фланцевый Ду65, PN16, Тмах=200^{0}C	3		LD
8	2108 12	Затвор дисковый поворотный межфланцевый Ду100, PN10/16, Tmax120^{0}C	3		GENEBRE
9	2108 11	Затвор дисковый поворотный межфланцевый Ду80, PN10/16, Tmax120^{0}C	3		GENEBRE
10	ФМФ	Фильтр чугунный фланцевый магнитомеханический Ду125, PN16, Тмакс.=150^{0}C	1		Проконсим
11	ФМФ	Фильтр чугунный фланцевый магнитомеханический Ду80, PN16, Тмакс.=150^{0}C	1		Проконсим
12	Модель 2461	Фильтр стальной фланцевый сетчатый Ду80, PN16, Тмакс.=240^{0}C	1		GENEBRE
13	Модель 2461	Фильтр стальной фланцевый сетчатый Ду65, PN16, Тмакс.=240^{0}C	1		GENEBRE
14	Модель 2415	Дисковый межфланцевый обратный клапан Ду80, PN40/25, Тмакс.=300^{0}C	1		GENEBRE
15	Модель 2415	Дисковый межфланцевый обратный клапан Ду65, PN40/25, Тмакс.=300^{0}C	1		GENEBRE
16	MSV-F2	Ручной фланцевый балансировочный клапан Ду100, kvs=200 м^3/ч, Ру=16 бар, Тмакс=130^{0}C	1		Danfoss
17	ВСХ-65	Счетчик холодной воды турбинный Ду65, T=+5…50^{0}C, Qmin=0,75м^3/ч, Qmax=100м^3/ч	1		Тепловодо-мер
18	Prescor S 700 – 1 1/4"	Предохранительный клапан, давление срабатывания 6.0 бар	2		АДЛ
19	НН№19А (расчет №626064)	Аппарат теплообменный системы ГВС пластинчатый разборный (1 ступень) НН№19А, кол-во пластин 81, Sэф.=17,38 м^2, Ду65	1		Ридан
20	НН№19А (расчет №626065)	Аппарат теплообменный системы ГВС пластинчатый разборный (2 ступень) НН№19А, кол-во пластин 77, Sэф.=16,5 м^2, Ду65	1		Ридан

Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата
ГИП		Савин			
Разраб.		Цветкова			

ТЭС-16/037-ТМ

Жилой дом со встроенными помещениями
г. Нижний Новгород, ул. Карла Маркса, д.32
Заказчик: ЧУ "Жилищно-эксплуатационная компания МЖК"

Реконструкция системы ГВС (Устройство закрытой системы ГВС)

Стадия	Лист	Листов
Р	3	

Спецификация принципиальной схемы

ООО "СПМП "Теплоэнергосервис"